

Для прокладки линий связи и питания по территории резервуарного парка рекомендуется применение следующих марок кабелей.

Назначение кабеля	Т и п	Производитель, поставщик
Линии интерфейса RS-485	КМВЭВ 2 x 2 x 0,5 (витая пара)	МПО «Электромонтаж», ОАО «Эспокабель» г. Подольск
Линии интерфейса RS-485	КИПЭВ 2 x 2 x 0,6 (витая пара)	Г. Подольск, «Спецкабель»
Линии питания 24 в	КВВГЭ 4 x 1,5	МПО «Электромонтаж», ОАО «Эспокабель» г. Подольск
Линии питания 24 в	КВББШВ 4 x 1,5	Г. Подольск, «Спецкабель»